

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-वाराणसी

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल, वाराणसी

151 / गा0अ0वि0 / विविध / 2011-12 दिनांक 22/9/2011

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक एन0 ओ0 सी0 दिनांक 22.06.11 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जो नेशनल बिल्डिंग कोड प्राप्त करने हेतु बी0 एन0 एस0 स्कूल कुरसाता चौखण्डी वाराणसी का निरीक्षण करने विषयक है। उपरोक्त के कम में दिनांक 8.09.20011 को उक्त विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया तथा भवन को नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अन्तर्गत पाया गया। निरीक्षण से सम्बन्धित चेक लिस्ट प्रतिहस्ताक्षर कर आपकी सेवा में प्रेषित है।

दिनांक- उपरोक्तानुसार

29/9/11

22.09.2011
सहायक अभियन्ता (प्रथम)
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड वाराणसी
MANAGER
B. N. S. SCHOOL
KURSATO, CHAUKHANDI
VARANASI

MANAGER
B. N. S. SCHOOL
KURSATO, CHAUKHANDI
VARANASI

PRINCIPAL
B.N.S. SCHOOL KURSATO
CHAUKHANDI RAILWAY STATION
VARANASI

दिनांक 20 फरवरी 2019

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आवृत्ति
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	YES
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	YES
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	तीन मंजिल
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी०) है?	YES
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	YES
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	YES
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	YES
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है?	
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	RC.C
10	क्या भवन की दीवारों ईट या पत्थर की रीफाइट मसाले से बनी है?	NO
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	NO
12	क्या कक्षाओं की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	YES
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	YES
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	YES
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	YES
16	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	YES
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	YES
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	YES

Manager
MANAGER
B. N. S. SCHOOL
KURSATO, CHAUKHANDI
VARANASI

Principal
PRINCIPAL
B.N.S. SCHOOL KURSATO
CHAUKHANDI RAILWAY STATION
VARANASI

Manager
MANAGER
B. N. S. SCHOOL
KURSATO, CHAUKHANDI
VARANASI

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	7/8
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड क्वियर फाइटिंग एप्लायन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	1/1
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/कर्मियों के समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	1/1
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	1/1

अगले नेक्स्ट प्रिंसिपल को 2005 के अड्डर में

~~प्रतिहस्ताक्षरित~~
MANAGER
B. N. S. SCHOOL
KURSATO, CHAUKHANDI
VARANASI

~~प्रतिहस्ताक्षरित~~
MANAGER
B. N. S. SCHOOL
KURSATO, CHAUKHANDI
VARANASI

Handy
PRINCIPAL
B.N.S. SCHOOL KURSATO
CHAUKHANDI RAILWAY STATION
VARANASI